



呼び径 (A)	フランジ各部の寸法						寸法許容差						
	差込み 穴の径 d	外径 D	厚さ t	中心円 の径 C	ボルト穴 数 径 n h		隣接穴 のピッチ P	d	D	t	C	P	
80	90.0	211	18	168	4	19	118.79	$^{+0.5}_0$					
100	115.4	238	18	195	4	19	137.89	$^{+1.0}_0$	$\pm 1.0$	$^{+1.5}_0$	$\pm 0.5$	$\pm 0.5$	
125	141.2	263	20	220	6	19	110.00						
150	166.6	290	22	247	6	19	123.50						
200	218.0	342	22	299	8	19	114.42						
250	269.5	410	24	360	8	23	137.76						
300	321.0	464	24	414	10	23	127.93	$\pm 1.5$	$^{+2.0}_0$	$\pm 0.6$			
350	358.1	530	26	472	10	25	145.86						
400	409.0	582	26	524	12	25	135.62	$^{+1.5}_0$	$\pm 2.0$	$\pm 0.8$			
450	460.0	652	28	585	12	27	151.41						
500	511.0	706	28	639	12	27	165.39						
600	613.0	810	30	743	16	27	144.95	$^{+2.0}_0$					

承認	滝川	材質	SUSF304	名称	F12水輸送管フランジ 差込み溶接フランジ WF	図面番号	19513
検図	西久保	尺度	フリー				
製図	芦田	日付	2019/11/15	<b>inoç</b> イノック株式会社			