



呼び径 (A)	フランジ各部の寸法									寸法許容差					
	差込み 穴の径 d	外径 D	厚さ t	中心円 の径 C	ボルト穴		隣接穴 のピッチ P	ガスケット座		d	D	t-f	C	P	g
					数 n	径 h		g	f						
350	358.1	490	26	445	16	25	86.82	413	3	$+1_0$	± 1.5				
400	409.0	560	28	510	16	27	99.49	475	3						
450	460.0	620	30	565	20	27	88.39	530	3	$+1.5_0$	± 3	$+2_0$	± 0.8	± 0.8	± 0.8
500	511.0	675	30	620	20	27	96.99	585	3	0					
550	562.0	745	32	680	20	33	106.38	640	3						
600	613.0	795	32	730	24	33	95.28	690	3	$+2_0$					

承認 滝川	材質 SUSF316	名称 呼び圧力10Kフランジ 平面座差込み溶接フランジ RF	図面番号
検図 西久保	尺度 フリー		19547
製図 芦田	日付 2019/11/22	 イノック株式会社	